

I.C.S. di PONSÒ (PD)	SICUREZZA NELLE SCUOLE
Revisione 2019	Modulo Misure gestionali-organizzative antincendio
	MOD 16

Documento integrativo della Valutazione dei Rischi
in riferimento alle misure di prevenzione incendi.

**PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CONTROMISURE
INTEGRATIVE DI PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE SPROVVISTE DI
SCIA ANTINCENDIO O CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.**

(Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VVF nota prot. 5264 del 18.04.2018)

MISURE GESTIONALI-ORGANIZZATIVE

I.C.S. di PONSÒ (PD)		SICUREZZA NELLE SCUOLE
Revisione 2019	Modulo Misure gestionali-organizzative antincendio	MOD 16

PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CONTROMISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE INCENDI

Scopo.

Scopo del documento è quello di fornire al personale scolastico le indicazioni necessarie per organizzare correttamente le misure integrative di prevenzione incendi negli edifici scolastici sprovvisti di SCIA Antincendio e/o Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

L'obiettivo finale è quello di tutelare la sicurezza di tutte le persone presenti negli edifici scolastici.

Campo di applicazione.

Le indicazioni riportate a seguire, trovano applicazione negli edifici scolastici con oltre 100 persone presenti, sprovvisti di SCIA Antincendio e/o Certificato Prevenzione Incendi.

Il presente documento costituisce procedura operativa ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Premessa

Il 31.12.2018 è scaduto il termine ultimo per l'adeguamento delle scuole (con oltre 100 persone presenti) alle vigenti normative di prevenzione incendi.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VVF ha emesso nota prot. 5264 del 18.04.2018, con la quale ha fornito indicazioni in merito alle misure integrative, da attuarsi a cura della scuola, nei fabbricati scolastici sprovvisti di SCIA Antincendio e/o Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Preso atto che, indipendentemente da eventuali proroghe, la mancanza del CPI evidenzia delle carenze strutturali, generando dei rischi che richiedono l'adozione di misure complementari compensative.

Indagine iniziale - Valutazione del Rischio

Necessita che ogni istituzione scolastica verifichi presso gli uffici territoriali competenti (comuni, provincie, ecc.), per ogni edificio scolastico in gestione, la disponibilità del CPI (o SCIA) in corso di validità e che riepiloghi la situazione complessiva compilando l'**allegato 1**.

Risultanze

Per edifici scolastici con meno di 100 persone presenti o provvisti di SCIA/CPI si mantiene la consueta organizzazione del servizio antincendio (addetti formati, piani gestione emergenze, registro antincendio, prove gestione emergenze periodiche, ecc.).

Negli edifici sprovvisti di SCIA Antincendio o CPI, necessita applicare anche le seguenti misure di prevenzione e tutela integrative elencate al punto successivo.

Misure integrative da nota Ministeriale

- a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività.
- b) Il datore di lavoro deve provvedere all'attuazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività.
- c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.
- d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992.
- e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d'esodo e sul sistema di vie d'esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d'illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme (**allegato 2**).

Altre misure integrative

- f) Valutazione dell'opportunità/possibilità di ridurre/contenere l'affollamento dell'edificio, limitando le iscrizioni o ridistribuendo le classi in altri fabbricati.
- g) Garantire e favorire la massima facilità e velocità di evacuazione riducendo l'affollamento ai piani superiori e vietando il deposito di materiale combustibile nei vani scala e lungo le vie di fuga.

ALLEGATO 1

Documento integrativo della Valutazione dei Rischi in riferimento alle misure di prevenzione incendi.

Timbro Istituzione Scolastica

SCUOLA	CPI PRESENTE	CPI MANCANTE	CPI NON SERVE PERCHÉ < 100 PERSONE

Data compilazione: _____

Firma Dirigente Scolastico: _____

I.C.S. di PONSO (PD)		SICUREZZA NELLE SCUOLE	
Revisione 2019	Modulo Misure gestionali-organizzative antincendio		MOD 16

ALLEGATO 2

ISTITUZIONE SCOLASTICA:	SCUOLA:
-------------------------	---------

REGISTRO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO Nota VVF Prot. 5264 del 18.04.2018

Controllo GIORNALIERO		Dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo e via di esodo libere e agibili		
Data	Giorno	ESITO:	Note	Firma
	Lunedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Martedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Mercoledì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Giovedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Venerdì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Sabato	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
Controllo SETTIMANALE		Estintori, luci emergenza, sistema allarme antincendio, porte REI, valvola GAS, Int.Elettr.Gen.		
Data	Giorno	ESITO:	Note	Firma
		<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		

Controllo GIORNALIERO		Dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo e via di esodo libere e agibili		
Data	Giorno	ESITO:	Note	Firma
	Lunedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Martedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Mercoledì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Giovedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Venerdì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Sabato	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
Controllo SETTIMANALE		Estintori, luci emergenza, sistema allarme antincendio, porte REI, valvola GAS, Int.Elettr.Gen.		
Data	Giorno	ESITO:	Note	Firma
		<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		

Controllo GIORNALIERO		Dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo e via di esodo libere e agibili		
Data	Giorno	ESITO:	Note	Firma
	Lunedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Martedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Mercoledì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Giovedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Venerdì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Sabato	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
Controllo SETTIMANALE		Estintori, luci emergenza, sistema allarme antincendio, porte REI, valvola GAS, Int.Elettr.Gen.		
Data	Giorno	ESITO:	Note	Firma
		<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		

Controllo GIORNALIERO		Dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo e via di esodo libere e agibili		
Data	Giorno	ESITO:	Note	Firma
	Lunedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Martedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Mercoledì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Giovedì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Venerdì	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
	Sabato	<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		
Controllo SETTIMANALE		Estintori, luci emergenza, sistema allarme antincendio, porte REI, valvola GAS, Int.Elettr.Gen.		
Data	Giorno	ESITO:	Note	Firma
		<input type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/> Neg		

Note: _____